



КОМПЛЕКС ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ
СРЕДСТВ ОПОВЕЩЕНИЯ



БЛОК АКУСТИЧЕСКОГО ОПОВЕЩЕНИЯ БАО-300(V60M)

Заводской номер:

МА25ВАО60LTE-0300

ПАСПОРТ
ТЖКГ.468354.004-15.2

Москва 2025

Содержание

1. Общие указания	3
2. Гарантии изготовителя	3
3. Общие сведения об оборудовании	4
4. Основные технические данные	4
5. Комплектность	5
6. Свидетельство о приёмке	6
7. Свидетельство об упаковывании	6
8. Консервация	7
9. Движение изделия при эксплуатации	8
9.1. Приём и передача изделия	9
9.2. Сведения о закреплении изделия при эксплуатации	10
10. Работы при эксплуатации	11
10.1. Учёт выполнения работы	11
10.2. Учёт технического обслуживания	12
10.3. Сведения о рекламациях	13
10.4. Хранение	14

1. Общие указания

1.1. Перед эксплуатацией оборудования необходимо ознакомиться с данным документом.

1.2. Паспорт должен постоянно находиться с оборудованием.

1.3. Учет работы оборудования производить в сутках.

1.4. Сведения, вносимые в паспорт в период эксплуатации, должны производиться отчётливо и аккуратно. Не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки. Неправильная запись должна быть аккуратно зачёркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо. После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).

1.5. При передаче оборудования на другое предприятие итоговые суммирующие записи по наработке заверяют печатью предприятия, передающего изделие.

2. Гарантии изготовителя

2.1. Завод-изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик поставленного оборудования заявленных в технической документации, при условии соблюдения требований правил транспортировки, хранения, монтажа, пуска наладки и эксплуатации, своевременного технического обслуживания оборудования.

2.2. Гарантийный срок эксплуатации со дня ввода оборудования в эксплуатацию - 12 месяцев.

2.3. Гарантийный срок хранения со дня отгрузки заказчику - 6 месяцев.

2.4. Действие гарантийных обязательств прекращается:

– при истечении гарантийного срока хранения, если оборудование не было введено в эксплуатацию до его истечения;

– при истечении гарантийного срока эксплуатации, если оборудование введено в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения.

2.5. Предприятие–изготовитель обязуется в период гарантийного срока эксплуатации по требованию потребителя безвозмездно устранять неисправности оборудования в течение одного месяца со дня доставки его изготовителю вплоть до замены оборудования в целом.

Гарантийный срок эксплуатации продлевается на период нахождения оборудования в ремонте на предприятии-изготовителе.

ВНИМАНИЕ!

В составе изделия используется литий-полимерный аккумулятор (Li-Pol). Гарантия на аккумулятор составляет один год, при условии проведения технического обслуживания (ТО) в соответствии с регламентом технического обслуживания на данное устройство и соблюдения условий хранения. Для длительного хранения (более 3-х месяцев) необходимо, чтобы аккумулятор был заряжен (подключить к сети 220в для зарядки, не менее чем на 8 часов). Гарантия на аккумулятор не распространяется при не соблюдении регламента технического обслуживания и условий хранения.

3. Общие сведения об оборудовании

БЛОК АКУСТИЧЕСКОГО ОПОВЕЩЕНИЯ БАО-300(V60M)

3.1 БЛОК АКУСТИЧЕСКОГО ОПОВЕЩЕНИЯ БАО-300(V60M) с LTE является окончательным устройством и предназначен для осуществления сиренно-речевого оповещения о чрезвычайных ситуациях в составе систем оповещения всех уровней – региональных, муниципальных, объектовых (ЛСО) и комплексных систем экстренного оповещения населения.

3.2. БЛОК АКУСТИЧЕСКОГО ОПОВЕЩЕНИЯ БАО-300(V60M) с LTE обеспечивает работоспособность в диапазоне температур окружающей среды от минус 10 °С до плюс 45 °С.

3.3. Транспортировку и хранение изделия производить в упаковке производителя.

4. Основные технические данные

4.1. Выходная звуковая мощность, Вт	- 60
4.2. Диапазон звуковых частот, Гц	- 100 – 20 000
4.3. Интерфейс подключения	- IP/Ethernet
4.4. Стандарт передачи данных	- 4G LTE
4.5. Диапазон частот, МГц	- 450/800/1800/2600 МГц
4.6. Емкость внутренней Li-Pol батареи, вАч	- 90
4.7. Максимальный вес, кг	- 7
4.8. Габариты, мм	- 380x250x90

5. Комплектность

№ п/п	Наименование	Кол., шт.	Примечание
1	БЛОК АКУСТИЧЕСКОГО ОПОВЕЩЕНИЯ БАО-300(V60M)	1	
2	Паспорт	1	
3	Руководство по монтажу и пусконаладке	1	
4	Руководство по эксплуатации	1	
5			
6			

6. Свидетельство о приёмке

БЛОК АКУСТИЧЕСКОГО ОПОВЕЩЕНИЯ БАО-300(V60M) с LTE

Изготовитель: ООО «ТРИАЛИНК ПРОЕКТ» по заказу «ТРИАЛИНК ГРУП»
Наименование компании

Заводской номер: MA25BAO60LTE-0300

Дата изготовления: ____.____.2025

Изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК:

Личная подпись: _____

Расшифровка подписи: _____

Число, месяц, год: ____.____.2025



Место для печати ОТК

7. Свидетельство об упаковке

Упаковано: ООО «ТРИАЛИНК ПРОЕКТ»
Наименование компании

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковщик:

Личная подпись: _____

,

Расшифровка подписи: _____

Число, месяц, год: ____.____.2025

8. Консервация

Дата	Наименование работы	Срок действия, годы	Должность, фамилия и подпись

9. Движение изделия при эксплуатации0

Дата установки	Где установл.	Дата снятия	Наработка, сутки		Причина снятия	Подпись лица, производ. установку (снятие)
			с начала эксплуатац.	после последнего ремонта		

9.1. Приём и передача изделия

Дата установки	Состояние изделия	Основание (наименов., номер и дата документа)	Предприятие, должность и подпись		Примечание
			Сдавшего	Принявшего	

9.2. Сведения о закреплении изделия при эксплуатации

Наименование изделия (составной части) и обозначение	Должность, фамилия и инициалы	Основание (наименование, номер и дата документа)		Примеч.
		Закрепление	Открепление	

10. Работы при эксплуатации

10.1. Учёт выполнения работы

Дата	Наименование работы и причина её выполнения	Должность, фамилия и подпись		Примеч.
		Выполнил работу	Проверил работу	

10.2. Учёт технического обслуживания

Дата	Вид тех. обслуживания	Наработка, сутки		Основание (наименов. номер и дата документа)	Должность, фамилия и подпись		Прим
		После последн. ремонта	С начала эксплуатации		Выпол. работу	Пров. работу	

10.3. Сведения о рекламациях

10.3.1. В случае отказа в работе оборудования в период гарантийного срока потребителем должен быть составлен технически обоснованный акт о необходимости ремонта, отправки неисправного изделия предприятию-изготовителю.

10.3.2. Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры по рекламациям регистрируются в таблице 10.1.

Таблица 10.1

Дата		Краткое содержание неисправности	№ рекламации и дата отправл.	Меры, принятые по рекламации	Прим.
Ввода в эксплуат.	Регистрац. отказа				

10.4. Хранение

Дата		Условия хранения	Вид хранения	Прим.
Приёмки на хранение	Снятия с хранения			



**МАРС
АРСЕНАЛ**

КОМПЛЕКС ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ
СРЕДСТВ ОПОВЕЩЕНИЯ



ТРИАЛИНК
ГРУППА КОМПАНИЙ